



# Deventer Afkoppelen door particulieren

# Voordelen afkoppelen

- Minder kans op wateroverlast
- Minder schoon regenwater naar de zuivering
- Water opnemen in bodem te verdroging

# Gemeente stimuleert afkoppelen door

- Communicatie
- Netwerk opbouwen (meewerken/stimuleren aan initiatieven)
  - De Worp, Duurzaam Diepenveen, Ulebelt (lokale stichting), Ichtus kerk, Tauw, medewerkers gemeente Deventer.
  - Belanghebbenden betrekken (hoveniers, lokale leveranciers Wildkamp e.d.)


# Subsidieregeling afkoppelen

- €8 voor daken tot en met 1000 m<sup>2</sup>.
- €6 voor daken groter dan 1000 m<sup>2</sup>
- €4 voor daken groter dan 2000 m<sup>2</sup>.
- €2 voor het afkoppelen door het afvoeren van regenwater naar nabijgelegen oppervlaktewater

## Voorwaarden/ check

- Minimaal dakoppervlak er aanvraag 20 m<sup>2</sup>.
- De bodem moet voldoende waterdoorlatend zijn
- Een zandige ondergrond is geschikt, een klei of leemgrond niet
- Minimaal 1 tot 2 m afstand tussen de infiltratievoorziening en de fundatie
- Infiltratievoorziening 10 mm = 1000 ltr/ 100 m<sup>2</sup>
- Ontluchting afvoer toilet, wastafel e.d. controleren en evt. verbeteren (zie folder en [www.riool.info](http://www.riool.info))

# Onderdelen



# Onderdelen

**Bladvanger – bij voorkeur net boven maaiveld**



# Onderdelen

## Zandvang – put of iets anders






# Onderdelen

## Infiltratie – bovengronds of ondergronds



# Onderdelen

**Bovengrondse overloop – via bladvanger/ tuin/ goot**



## Vragen?



Contactpersoon

Gerrit Nijland

operationeel beheerder riolering, OGS Consul

Bezoekadres: Grote Kerkhof 1 Deventer

Postadres: Postbus 5000, 7400 GC Deventer

Tel : 0570-693995 of 0651201564

Email: [g.nijland@deventer.nl](mailto:g.nijland@deventer.nl)